



# Quelle eau buvez vous ?

## Unité de Distribution RESEAU RIVE GAUCHE ALLIER

Bilan 2013

### Gestionnaires

Maître d'ouvrage  
SIVOM RIVE GAUCHE ALLIER  
Exploitant  
SIVOM RIVE GAUCHE ALLIER

### Ressources

Vous êtes alimentés par 2 zones de captages :

LE GRAVIER - MELANGE 5 PUIITS - LA FERTE-HAUTERIVE

autorisé par arrêté préfectoral du 13/01/1997

LES PACCAGES-MELANGE - CONTIGNY

autorisé par arrêté préfectoral du 13/01/1997

### Traitement

Votre eau est traitée par la station de :

VERNEUIL -  
VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS

Traitement simple de désinfection

### Bactériologie

Recherche de micro-organismes indicateurs d'une contamination des eaux.

Pourcentage de conformité des 33 valeurs mesurées : 100,0% - maxi. : 0 germe/100ml  
Limites de qualité : 0 germes/100ml

Eau de bonne qualité.

### Dureté totale (TH)

Exprimée par le TH en degrés français = teneur en calcium et magnésium dans l'eau

6 valeurs mesurées : mini. : 14,87 °F - maxi. : 19,71 °F - moyenne : 17,48 °F  
Références de qualité : mini. : aucune maxi. : aucune

Eau dure, calcaire.

Si un traitement réduisant l'entartrage des conduites (adoucisseur, ...) a été mis en place, conserver un point d'usage non traité pour la boisson et la préparation des aliments.

### Fluorures

Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. A dose modérée, il participe à la prévention des caries dentaires.

3 valeurs mesurées : mini. : 0,13 mg/L - maxi. : 0,14 mg/L - moyenne : 0,14 mg/L  
Limites de qualité : mini. : aucune maxi. : 1,5 mg/L

Eau peu fluorée.

Pour lutter contre la carie dentaire, un apport complémentaire de fluor sous forme de sel ou de comprimés est conseillé sauf avis médical contraire.

Pour les enfants de 0 à 12 mois, consulter votre médecin.

### Nitrates

Substance provenant principalement des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels

18 valeurs mesurées : mini. : 13,1 mg/L - maxi. : 27,3 mg/L - moyenne : 19,3 mg/L  
Limites de qualité : mini. : aucune maxi. : 50 mg/L

Eau présentant une teneur en nitrates conforme à la réglementation.

### Pesticides

Résidus de produits utilisés pour protéger les récoltes ou pour désherber

3 valeurs mesurées : mini. : 0,00 µg/l - maxi. : 0,01 µg/l - moyenne : 0,00 µg/l  
Limites de qualité : mini. : aucune maxi. : 0,5 µg/l

Eau conforme aux exigences de qualité.

Présence ponctuelle de traces de produits phytosanitaires.

## Conclusion

RESEAU FIABLE

L'eau distribuée peut être consommée sans restriction.



Après plusieurs jours d'absence ou si vos canalisations sont en plomb, purgez vos conduites avant de prélever de l'eau destinée à la boisson.



Consommez exclusivement l'eau du réseau d'eau froide. Si vous la conservez, placez-la au frais dans un récipient fermé (pas plus de 24 heures).

Si la saveur ou la couleur de l'eau distribuée change, signalez le à votre distributeur d'eau.

Ce bilan a été réalisé par l'ARS Auvergne, en application du code de la santé publique. Il a été établi à partir des contrôles sanitaires réalisés entre 2011 et 2013.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la mairie de votre commune, le site internet [www.ars.auvergne.sante.fr](http://www.ars.auvergne.sante.fr) sur lequel ce document est également disponible, ainsi que le site internet [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr) qui met à votre disposition les derniers résultats d'analyse de l'eau.



Délégation territoriale de l'Allier  
20 Rue Aristide Briand  
CS 50033 - 03400 YZEURE  
tel : 04 70 48 36 29  
[ars-dt03-risques-sanitaires@ars.sante.fr](mailto:ars-dt03-risques-sanitaires@ars.sante.fr)